




Kirchliche Umweltberatung

Umweltengagement in der Kirchengemeinde



Posten an Einsparungen	Jährl. Einsparung
Apostelkirche	
Abschalten unnötiger Umwälzpumpen Heizung (Stromersparnis)	ca. 1.100 €
Herunterregeln d. Heizung in ungenutzten Räumen (potenziell bis zu 5.000 €)	ca. 1.000 €
Optimale Heizungssteuerung Kirche (potenziell bis 150 €/Gottesdienst)	ca. 500 €
Ersetzen von Glühbirnen durch Energiesparleuchten	ca. 1.000 €
PV-Anlage auf dem Dach der Apostelkirche (Einspeisevergütung)	ca. 2.000 €
Solarthermische Anlage auf dem Mesnerdach Apostelsprengel	ca. 200 €
Abschalten der Heizung Mai–Okt. (vermiedene Standby-Verluste Gas)	ca. 400 €
Insgesamt Apostelkirche	ca. 6.200 €
Petruskirche	
neue Heizung Petruskirche (i.Vgl.z. 2009 im J. 2012 28.000 m ³ Gas gespart!)	ca. 4.500 €
Herunterregeln der Heizung (Funkthermostate) in nicht genutzten Räumen	ca. 2.500 €
Ersetzen von Glühbirnen durch Energiesparleuchten bzw. LED (Strom)	ca. 300 €
Abschalten von ungenutzten Elektrogeräten (Boiler, Kühlschränke,...)	ca. 800 €
Restmüllreduzierung (seit 2010)	ca. 800 €
Insgesamt Petruskirche	ca. 8.900 €